

**«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Бажов көш. 10, Өскемен қ., ШҚО,
тел./факс (7232) 29 36 40 / 75 20 51
Қазақстан Республикасы, 070002
БИН 990340002992,

заң. тұлғаны қайта тіркеу тур. куәл. Серия № 2622-1917-01-АО
ҚҚС бойынша куәл. серия № 0022452 серия 18001

ул. Бажова, 10, г. Усть-Каменогорск, ВКО,
Республика Казахстан, 070002
БИН 990340002992,

свид. о перерег. юр. лица серия № 2622-1917-01-АО,
свид. по НДС серия 18001 № 0022452
тел./факс (7232) 29 36 40 / 75 20 51

Потенциальным поставщикам

**«Требования к предоставлению
ценового предложения»**

Потенциальный поставщик согласно пп.7 п.11 Инструкции¹ должен в ценовому предложению приложить техническую спецификацию ТРУ, являющегося предметом проводимых закупок.

И.о. начальника ПТУ

Д. Ибраимханов

¹ Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.



Утверждаю:
И. о. Управляющего директора
по техническим управлениям
Жанабаев Б.К.

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | НАКОНЕЧНИК ТМ-95-12-15 УХЛЗ | Наконечники кабельные медные ТМ используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 кв. мм. с максимальным напряжением до 35 кВ. Закрепляются на жилах методом опрессовки с применением специального инструмента. Не имеют защитного металлопокрытия, тип климатического исполнения УХЛЗ. Изготовлены по ГОСТ 7386-80, из цельнотянутой медной трубы марки М2 по ГОСТ 617-90. | шт | 16,00 |

И.о. начальника ПТУ

Специалист УМТС




Д. Ибраимханов

Е. Журкина