

Утверждаю:

Заместителя Председателя Правления
по управлению сетями

И.Г.Глибина

"24" "

2019г

Техническая спецификация услуг по поверке средств измерений

№ п/п	номенклатурный номер	ПС	Присоединение	U, кВ	Фаза	Обозначение	Заводской номер	Дата след. поверки	Населенный пункт
1	826101102	ПС-110/35/6кВ №10	ТН-110-I	110	А	НКФ-110ПХЛ1	7215	20.11.2019	Серебрянск
2		ПС-110/35/6кВ №10	ТН-110-I	110	В	НКФ-110ПХЛ1	7277	20.11.2019	Серебрянск
3		ПС-110/35/6кВ №10	ТН-110-I	110	С	НКФ-110ПХЛ1	7222	20.11.2019	Серебрянск
4		ПС-110/6кВ "Гидромеханизация"	ТН-110-I	110	А	НКФ-110ПХЛ1	7274	19.11.2019	Зыряновск
5		ПС-110/6кВ "Гидромеханизация"	ТН-110-I	110	В	НКФ-110ПХЛ1	7306	19.11.2019	Зыряновск
6		ПС-110/6кВ "Гидромеханизация"	ТН-110-I	110	С	НКФ-110ПХЛ1	7235	19.11.2019	Зыряновск
7		ПС-110/35/10кВ "Перворосийка"	ТН-110-I	110	А	НКФ-110ПХЛ1	7217	19.11.2019	Зыряновск
8		ПС-110/35/10кВ "Перворосийка"	ТН-110-I	110	В	НКФ-110ПХЛ1	7213	19.11.2019	Зыряновск
9		ПС-110/35/10кВ "Перворосийка"	ТН-110-I	110	С	НКФ-110ПХЛ1	7224	19.11.2019	Зыряновск
10		ПС-110/35/10кВ "Перворосийка"	ТН-110-II	110	А	НКФ-110ПХЛ1	7214	19.11.2019	Зыряновск

11	ПС-110/35/10кВ "Первороссийка"	ТН-110-II	110	В	НКФ-110ПХЛ1	7115	19.11.2019	Зыряновск
12	ПС-110/35/10кВ "Первороссийка"	ТН-110-II	110	С	НКФ-110ПХЛ1	7211	19.11.2019	Зыряновск
13	ПС-220/110/35/6 кВ №11	ТН-110-II	110	А	НКФ-110	7233	29.10.2019	У-Ка
14	ПС-220/110/35/6	ТН-110-II	110	В	НКФ-110	7276	29.10.2019	У-Ка
15	ПС-220/110/35/6 кВ №11	ТН-110-II	110	С	НКФ-110	7275	29.10.2019	У-Ка
16	ПС-110/35/6кВ №46	ТН-110-I	110	А	НКФ-110	7225	21.11.2019	Риддер
17	ПС-110/35/6кВ №46	ТН-110-I	110	В	НКФ-110	7231	21.11.2019	Риддер
18	ПС-110/35/6кВ №46	ТН-110-I	110	С	НКФ-110	7221	21.11.2019	Риддер
19	ПС-110/35/6кВ	ТН-110-II	110	А	НКФ-110	7226	21.11.2019	Риддер
20	ПС-110/35/6кВ №46	ТН-110-II	110	В	НКФ-110	7228	21.11.2019	Риддер
21	ПС-110/35/6кВ №46	ТН-110-II	110	С	НКФ-110	7227	21.11.2019	Риддер

Примечание:

- 1 Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с, оказанием услуг (включая НДС, услуги по поверке, стоимость поверительных пломб и лейбл, расчёт результата расширенной неопределённости).
- 2 Потенциальный поставщик должен предоставить вместе с ценовым предложением цену на услуги по поверке средств измерений.
- 3 Наличие у потенциального поставщика Аттестата Аккредитации на поверку средств измерений и области аккредитации на поверку средств измерений (подтвердить в составе заявки).
- 4 При заключении договора потенциальный поставщик должен предоставить нотариально заверенную копию Аттестата Аккредитации на поверку средств измерений и копию области аккредитации по поверке средств измерений.
- 5 Поставщик должен предоставить результат расчёта расширенной неопределённости при проведении поверки на каждое средство измерений.

И.о. начальника управления метрологии



Баженев Д.А.