

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**И.О. Заместителя Председателя**  
**Правления – Главного инженера**  
**Т. Кусаинов**  
 « 12 » 11 2019г.

**Техническое задание на:**  
**Услуги по огнезащитной обработке**  
**(огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий и стеллажей**  
**огнезащитным составом)**

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий и стеллажей огнезащитным составом производится согласно Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» п.273, п. 274 утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.06.2017 № 439.

Правила Пожарной Безопасности (ППБ) для энергетических предприятий - 2015г. п.32 (Деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом), п. 296 (Деревянные конструкции стеллажей обрабатываются огнезащитным составом).

Номенклатурный код АО «ВК РЭК» – 903105102 – Услуги по огнезащитной обработке (огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий и стеллажей огнезащитным составом).

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Условия поставки:                        | Ценовое предложение потенциального Поставщика должно включать все расходы, связанные с выполнением Услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Срок выполнения Услуги                   | 60 дней со дня подписания Договора Сторонами с учётом наступления соответствующих условий по температуре окружающего воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Требования к качеству выполняемой Услуги | к 1. Огнезащитный состав, применяемый для обработки деревянных конструкций кровли и стеллажей должен иметь сертификат качества или сертификат соответствия. Качество услуги должно соответствовать требованиям СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на её основе. Общие технические условия».<br>2. Требуемая огнезащитная эффективность покрытия по древесине - I (высшая) группа.<br>3. Нанесение огнезащитного состава допускается при температуре окружающего воздуха не менее +5°C.<br>4. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия – не менее 5 лет.<br>5. По завершению огнезащитных работ исполнитель (подрядчик) формирует комиссию в соответствии с п.5.2.9 СТ РК 615-1-2011.<br>6. Услуги оформляются актом и протоколом испытаний по определению качества огнезащитной обработки установленной формы в соответствии с приложениями А, Б СТ РК 615-1-2011 . |

**Место оказания услуг:**

| №<br>п/п | Наименование услуг | Ед.<br>изм. | Кол-во |
|----------|--------------------|-------------|--------|
|----------|--------------------|-------------|--------|

|     |                                                                                                                                                                                            |                |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли административного здания Шемонаихинского РЭС, г.Шемонаиха, ул.Сопочная, 28                                                   | м <sup>2</sup> | 270 |
| 2.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей склада административно-производственного здания Шемонаихинского РЭС, г.Шемонаиха, ул.Сопочная, 28                         | м <sup>2</sup> | 60  |
| 3.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №1 Шемонаихинского РЭС, г.Шемонаиха, ул.Сопочная, 28                                                  | м <sup>2</sup> | 120 |
| 4.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №2 Шемонаихинского РЭС, г.Шемонаиха, ул.Сопочная, 28                                                  | м <sup>2</sup> | 120 |
| 5.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №3 Шемонаихинского РЭС, г.Шемонаиха, ул.Сопочная, 28                                                  | м <sup>2</sup> | 120 |
| 6.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №4 Шемонаихинского РЭС, г.Шемонаиха, ул.Сопочная, 28                                                  | м <sup>2</sup> | 680 |
| 7.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли административного здания Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС, Шемонаихинский район, п.Первомайский ул.Школьная, строение 2  | м <sup>2</sup> | 200 |
| 8.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №1 Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС, Шемонаихинский район, п.Первомайский ул.Школьная, строение 2 | м <sup>2</sup> | 120 |
| 9.  | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №2 Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС, Шемонаихинский район, п.Первомайский ул.Школьная, строение 2 | м <sup>2</sup> | 120 |
| 10. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаражного бокса №3 Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС, Шемонаихинский район, п.Первомайский ул.Школьная, строение 2 | м <sup>2</sup> | 120 |
| 11. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли дизельной ПС № 22 гр. ПС Алтай аймагы, ВКО г. Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 92                                       | м <sup>2</sup> | 140 |
| 12. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания ОПУ-ЗРУ-6кВ ПС №44 гр. ПС Алтай аймагы г. Усть-Каменогорск п. Красина                                                 | м <sup>2</sup> | 320 |
| 13. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания ОПУ-ЗРУ-6кВ ПС №43 гр. ПС Алтай аймагы г. Усть-Каменогорск, район ДВД                                                 | м <sup>2</sup> | 256 |
| 14. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли административного здания Тарбагатайского РЭС, с. Акжар, ул.Нурахжанова, 4                                                    | м <sup>2</sup> | 500 |
| 15. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли слесарного цеха Тарбагатайского РЭС, с.Акжар, ул. Нурахжанова, 3                                                             | м <sup>2</sup> | 300 |
| 16. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей склада административного здания Тарбагатайского РЭС, с.Акжар, ул.Нурахжанова, 4                                           | м <sup>2</sup> | 10  |
| 17. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей склада производственное - вспомогательного здания Семей РЭС, г.Семей, ул.Каржаубайулы 243 а                               | м <sup>2</sup> | 126 |

|               |                                                                                                                                                                            |                |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 18.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли административного здания Риддерского РЭС, ул.Островского, 92                                                 | м <sup>2</sup> | 500   |
| 19.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли гаражного бокса Риддерского РЭС, ул.Островского, 92                                                          | м <sup>2</sup> | 490   |
| 20.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли склада Риддерского РЭС, ул.Островского, 92                                                                   | м <sup>2</sup> | 350   |
| 21.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей склада Риддерского РЭС, ул.Островского, 92                                                                | м <sup>2</sup> | 60    |
| 22.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей Центрального склада, г. Усть-Каменогорск ул. Заводская 55 А                                               | м <sup>2</sup> | 200   |
| 23.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли административного здания Таврического РЭС, село Таврическое                                                  | м <sup>2</sup> | 1600  |
| 24.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей подвального склада административно-производственного здания Таврического РЭС, село Таврическое            | м <sup>2</sup> | 58    |
| 25.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей сетевых участков административно-производственного здания Таврического РЭС, село Таврическое              | м <sup>2</sup> | 110   |
| 26.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций выступов кровли, бокса для стоянки спец. техники Таврического РЭС, село Таврическое                                 | м <sup>2</sup> | 65    |
| 27.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций выступов кровли ОПУ, ПС -110/35/10 кВ Таврия, Таврического РЭС, село Таврическое                                    | м <sup>2</sup> | 65    |
| 28.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций выступов кровли склада-навес Таврического РЭС, село Таврическое                                                     | м <sup>2</sup> | 110   |
| 29.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций стеллажей склада, здания Багратионовского сетевого участка Таврического РЭС, село Привольное                        | м <sup>2</sup> | 30    |
| 30.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций выступов кровли, здания Багратионовского сетевого участка Таврического РЭС, село Привольное                         | м <sup>2</sup> | 50    |
| 31.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания Асу-Булакского сетевого участка Левобережного РЭС, Уланский район п. Асу-Булак, ул.Тохтарова, 2       | м <sup>2</sup> | 63    |
| 32.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания гаража Асу-Булакского сетевого участка Левобережного РЭС, Уланский район п.Асу-Булак, ул.Тохтарова, 2 | м <sup>2</sup> | 104   |
| 33.           | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания склада Асу-Булакского сетевого участка Левобережного РЭС, Уланский район п.Асу-Булак, ул.Тохтарова, 2 | м <sup>2</sup> | 60    |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 7 497 |

Инициатор закупки:

Начальник СОТ,ТБиЭ



В. Малышев

Исполнитель:

Главный специалист по ПБ  
СОТ,ТБиЭ



А. Куттыбаев