

**Техническая спецификация
на производство услуги по эксплуатационным испытаниям наружных
металлических стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий**

В соответствии с требованиями п.277 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», п.9.1 СТ РК 2218-2012. наружные металлические стационарные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий необходимо подвергать эксплуатационным испытаниям с составлением протокола специализированной лабораторией. Также данные противопожарные мероприятия предусмотрены п.51 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности (Приложение 3 к совместному приказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики Казахстан Республики Казахстан от 30 октября 2018 г. №758).

Эксплуатационные испытания наружных стационарных металлических пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий осуществляются в соответствии с нормативными документами по стандартизации и метрологии, а именно:

- СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия»;

- ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания.»

Результаты испытаний конструкций лестниц установленных на зданиях и сооружениях, считаются положительными, если они соответствуют требованиям СТ РК 2218-2012.

На всех лестницах и (или) ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания.

Эксплуатационные испытания должны проводиться испытательными лабораториями, независимо от форм собственности, аккредитованные в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан.

Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний. Форма протокола должна соответствовать Приложению Ж СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия». В местах проведения испытаний должны быть установлены предупреждающие знаки соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах».

Номенклатурный код АО «ВК РЭК» 840110100 – Прочие услуги сторонних организаций

1. Наружные металлические стационарные вертикальные пожарные лестницы

№	Наименование здания	Местонахождение здания	Длина, ширина (м)
1	ПС 110/6/6кВ №13 Шемонаихинского РЭС	ВКО Шемонаихинский район, п. Первомайский	Длина 8,5 м, ширина – 0,7 м

2	Административное здание Бескарагайского РЭС	ВКО Бескарагайский район, село Бескарагай, ул. Жабаева, 60	Длина - 8 м, ширина – 1 м. Имеет ограждение
---	--	---	---

2. Наружные металлические стационарные маршевые пожарные лестницы с ограждёнными маршами и площадками

№	Наименование здания	Местонахождение здания	Длина, ширина (м)
1	ТП-36 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Вагонная, 33Б	Длина-3,60м Ширина-0,6м Имеет ограждение
2	ТП-37 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Ак. Сатпаева, 150А	Длина-3,20м Ширина-0,6м Имеет ограждение
3	ТП-198 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. 1 микрорайон, 13/1	Длина-4,20м Ширина-0,6м Имеет ограждение
4	ТП-61 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Трусова, 141/1	Длина-4,50м Ширина-0,7м Имеет ограждение
5	ТП-60 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Ак. Сатпаева, 101Б	Длина-4,50м Ширина-0,7м Имеет ограждение
6	ТП-82 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Ак. Сатпаева, 191/1	Длина-4,20м Ширина-0,6м Имеет ограждение
7	ТП-83 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Асылбека Сейтова, 18/1	Длина-3,90м Ширина-0,6м Имеет ограждение
8	ТП-258 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Западный 37 А	Длина-3,90м Ширина-0,6м Имеет ограждение
9	ТП-186 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. 13 Линия, 24А	Длина-4,40м Ширина-0,6м Имеет ограждение
10	ТП-290 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Би Боранбая 95	Длина-4,50м Ширина-0,6м Имеет ограждение
11	ТП-143 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Каржаубайулы, 123/1	Длина-3,50м Ширина-0,6м Имеет ограждение
12	ТП-51 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Островского 42А	Длина-3,60м Ширина-0,6м Имеет ограждение
13	ТП-174 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Жанибека Карменова 66 Б	Длина-4,70м Ширина-0,6м Имеет ограждение
14	ТП-52 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Береговая 86 А	Длина-4,55м Ширина-0,9м Имеет ограждение
15	ТП-391 Семей РЭС	ВКО г. Семей кооператив Созидатель	Длина-4,40м Ширина-0,9м

			Имеет ограждение
16	ТП-243 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. Турара Рыскулова 45 А	Длина-4,30м Ширина-0,8м Имеет ограждение
17	ТП-451 Семей РЭС	ВКО г. Семей ул. пос. Связист. 38А	Длина-3,10м Ширина-0,6м Имеет ограждение
18	ТП-452 Семей РЭС	ВКО г. Семей массив Восточный правый, 4289А	Длина-3,50м Ширина-0,6м Имеет ограждение

Срок оказания услуги: 60 дней с момента подписания договора.