

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	155
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Муфты соединительные
Номера лотов:	Лот №1: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 70-120 Лот №2: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 150-240
Наименование лотов:	Лот №1: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 70-120 Лот №2: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 150-240
Описание лотов:	Лот №1: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 70-120 Лот №2: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 150-240
Дополнительное описание лотов:	-
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Объявлению.
Единица измерения:	шт.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Усть-Каменогорск.
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	45 дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	Лот №1: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 70-120 Муфта термоусаживающая соединительная на напряжение 6-10 кВ для 3 –х жильных кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией сечением от 70 до 120 мм² на напряжение 6-10 кВ, соответствуют требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86. Для дополнительного усиления диэлектрической прочности между соединителями должна быть использована пластиковая крестовина. Соединение жил кабелей осуществлено механическими соединителями, со срывными головками болта универсального применения для алюминиевых и медных жил сечением от 70 до 120 мм² с нанесенной на концы болтов антиоксидной смазкой. В комплект муфты должны входить материалы, предназначенные для удобства монтажа. Лот №2: МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗСТП 10 150-240 Муфта термоусаживающая соединительная на напряжение 6-10 кВ для 3 –х жильных кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией сечением от 150 до 240 мм² на напряжение 6-10 кВ, соответствуют требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86. Для дополнительного усиления диэлектрической прочности между соединителями должна быть использована пластиковая крестовина. Соединение жил кабелей осуществлено механическими соединителями, со срывными головками болта универсального применения для алюминиевых и медных жил сечением от 150 до 240 мм² с нанесенной на концы болтов антиоксидной смазкой. В комплект муфты должны входить материалы, предназначенные для удобства монтажа.