

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАКУП МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ОГнетушитель ОУ-5 (528111105)

Техническая характеристика

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОП-2 (528111107)

Техническая характеристика

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОП-4 (528111108)

Техническая характеристика

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОУ-2 (528111109)

Техническая характеристика

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОУ-3 (528111110)

Техническая характеристика

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

РАСТРУБ НА ОГнетушитель ОУ (528111116)

Техническая характеристика

Раструб углекислотного огнетушителя должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». Обязательно указывается тип соединительной гайки раструба с огнетушителем: с внутренней или наружной резьбой, диаметр резьбы. На раструб углекислотного огнетушителя должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и специальное заключение центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности.

Тип соединительной гайки с внутренней резьбой: 1 шт-диаметр 22мм;

Тип соединительной гайки с наружной резьбой: 5 шт-диаметр 12мм; 9шт-диаметр 16мм; 3шт-гайка M16x1,5; 10шт-диаметр 11мм; 5шт-диаметр-15мм;

РАСТРУБ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП (52811117)

Техническая характеристика

Раструб порошкового огнетушителя должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов». Обязательно указывается тип соединительной гайки раструба с огнетушителем: с внутренней или наружной резьбой, диаметр резьбы. На раструб порошкового огнетушителя должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и специальное заключение центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности.

Тип соединительной гайки с внутренней резьбой: 4шт-диаметр 22мм;

Тип соединительной гайки с наружной резьбой: 8 шт-диаметр 12мм; 10 шт-диаметр 11мм; 2 шт-диаметр 16x1,5; 15шт-диаметр 11мм;

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ d=51 В КОМПЛЕКТЕ С 2 ГР-50 (НЕ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ) (52811123)

Техническая характеристика

Рукав пожарный напорный диаметром 51 мм в комплекте с 2 ГР-50 (не прорезиненный) должен соответствовать требованиям СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов». В комплект не прорезиненного пожарного рукава входят 2 соединительные рукавные гайки диаметром 50 мм (ГР -50), навязанные специальной проволокой. Длина рукава – 20 м. Соединительные головки для пожарного оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 28352, напорный пожарный рукав должен соответствовать ГОСТ 7877. На рукав пожарный должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и специальное заключение центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности.

СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ (52811130)

Техническая характеристика

Средство предназначено для защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом). Средство для обработки новых и ранее обработанных антипиреном деревянных стропил, балок, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стеллажей и других пиленных, строганных деревянных элементов и конструкций. Расчетный срок огнезащиты – не менее 5 лет. Расход состава для обеспечения огнезащитной эффективности покрытия по древесине по I группе – 600 г/м кв., по II группе – 300 г/м кв.

На состав огнезащитный (средство) должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан. Состав огнезащитный (средство) должно соответствовать требованиям СТ РК 615-2001 «Составы огнезащитные по древесине и металлу для окраски и нанесения покрытий» СТ РК 615-1-1-2011 (Составы и вещества огнезащитные).

ТОПОР ПОЖАРНЫЙ (52811132)

Техническая характеристика
Топор пожарный - немеханизированный пожарный ручной инструмент для проведения аварийно-спасательных работ на пожаре. Немеханизированный пожарный ручной инструмент должен соответствовать требованиям СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов», ГОСТ 16714 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный».

ВЕДРО ПОЖАРНОЕ КОНУСНОЕ (528111133)

Техническая характеристика
Предназначено для доставки воды или песка к месту устранения пожара. Ведро пожарное изготавливается из листовой стали толщиной в пределах от 0,55 до 0,63 мм. Для жесткости в верхнюю часть ведра по периметру закатывается проволока. Внутренняя и наружная поверхность ведра окрашивается в красный цвет. Габаритные размеры, мм.: - высота с поднятой ручкой 415 - диаметр по дужке 275 - диаметр по днищу 197 Объем: 8 л. Цвет: красный.