

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проверка эффективности вентиляционных систем.

Проверка эффективности вентиляционных систем согласно перечня на объектах Предприятия. Провести аэродинамические испытания, измерение уровня шума и вибрации, исследование воздушной среды на содержание производственных вредностей в зоне действия установки, обследование метеорологических условий в зоне действия установки. Результаты оформить актом проверки систем вентиляции и занести в паспорт вентиляционной установки.

Места оказания услуг: г. Усть-Каменогорск, г. Алтай, г. Серебрянск, п. Глубокое, г. Семей.

Перечень вентиляционных установок АО «ВК РЭК»

№	Наименование установки	Назначение вентиляционной установки	Месторасположение установки	Наличие паспорта установки
1	Вентиляционная установка В-1	Общеобменная вытяжная из помещения обмоточного участка	г.Усть-Каменогорск, Нефтяная, 3	Имеется
2	Вентиляционная установка АС-1	Местная вытяжная от плоскошлифовального станка в помещении токарного цеха		
3	Вентиляционная установка АС-2	Местная вытяжная от заточного станка в помещении слесарной мастерской		
4	Пылеулавливающая установка АС-1	Для очистки аспирационного воздуха от плоскошлифовального станка в помещении слесарной мастерской		
5	Пылеулавливающая установка АС-2	Для очистки аспирационного воздуха от заточного станка в помещении токарного цеха		
6	Вентиляционная установка В-2	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из сварочного цеха		
7	Вентиляционная установка В-3	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из башни по ремонту высоковольтных вводов		
8	Вентиляционная установка В-4	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из башни по ремонту трансформаторов		
9	Вентиляционная установка В-5	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из башни по ремонту трансформаторов		
10	Вентиляционная установка В-4	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха из ремонтно-стояночного бокса «А»	г.Усть-Каменогорск, Омская, 22	Имеется
11	Вентиляционная установка ПУ-1	Приточная-подача воздуха в гаражный бокс №3 с подогревом в		

		зимнее время		
12	Вентиляционная установка ПУ-1	Приточная-подача воздуха в гаражный бокс №2 с подогревом в зимнее время		
13	Вентиляционная установка П-1	Приточная-подача воздуха в ремонтно-стояночный бокс «А» с подогревом в зимнее время		
14	Вентиляционная установка В-5	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха из ремонтно-стояночного бокса «А»		
15	Вентиляционная установка В-6	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха с токарного участка №1		
16	Вентиляционная установка В-7	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха с токарного участка №2		
17	Вентиляционная установка В-17	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха из ремонтно-стояночного бокса «Г»		
18	Вентиляционная установка В-19	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха из ремонтной зоны ремонтно-стояночного бокса «А»		
19	Вентиляционная установка В-20	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха из ремонтной зоны ремонтно-стояночного бокса «А»		
20	Вентиляционная установка В-9	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха с участка оюкатки двигателей ремонтно-стояночного бокса «А»		
21	Вентиляционная установка ВУ-1	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из гаражного бокса №2		
22	Вентиляционная установка ВУ-2	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из гаражного бокса №3		
23	Вентиляционная установка ВУ-1	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из гаражного бокса №3		
24	Вентиляционная установка ВУ-3	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из гаражного бокса №3		
25	Вентиляционная установка ВУ-24	Вытяжная система удаление загрязненного воздуха из помещения агрегатного участка		
26	Вентиляционная установка АС-5	Местная вытяжная в помещении ремонтного бокса от заточного станка		
27	Пылеулавливающая установка АС-6	Для очистки аспирационного воздуха от заточного станка в помещении токарного цеха №1		
28	Пылеулавливающая установка АС-5	Для очистки аспирационного воздуха от заточного станка в помещении ремонтного бокса		
29	Вентиляционная установка АС-6	Местная вытяжная в помещении токарного цеха №1 от заточного станка		
30	Вентиляционная установка АС-3	Местная вытяжная от заточного станка в помещении токарного цеха	г.Усть-Каменогорск,	Имеется

31	Пылеулавливающая установка АС-4	Для очистки аспирационного воздуха от заточного станка в помещении вулканизаторного цеха	Железнодорожная, 92	
32	Вентиляционная установка АС-4	Местная вытяжная от заточного станка в помещении вулканизаторного цеха		
33	Вентиляционная установка АС-3	Для очистки аспирационного воздуха от заточного станка в помещении токарного цеха		
34	Вентиляционная установка ВУ-2	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из кузнечного цеха		
35	Вентиляционная установка ВУ-1	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из бывшего цеха по ремонту трансформаторов		
36	Вентиляционная установка ВУ-3	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха от сварочного участка		
37	Вентиляционная установка ВУ-1	Аспирация деревообрабатывающих станков	г.Усть-Каменогорск, Омская, 22	Имеется
38	Вентиляционная установка ВУ-1	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха от сварочного поста	п. Глубокое, ул. Степная, 148	Имеется
39	Вентиляционная установка ПУ-2	Приточная-подача воздуха в аккумуляторную	п. Глубокое, ул. Пионерская, ПС №11	Имеется
40	Вентиляционная установка ВУ-2	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из аккумуляторной и раздевалки		
41	Вентиляционная установка ВУ-1	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из бокса автомобильной техники ГМИТ №1	г. Алтай, ул. Лермонтова, 1	Имеется
42	Вентиляционная установка ВУ-3	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из лаборатории		
43	Вентиляционная установка ВУ-2	Общеобменная вытяжная из бокса автомобильной техники ГМИТ №2		
44	Вентиляционная установка ВУ-4	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из ремонтного бокса	г. Серебрянск	Имеется
45	Вентиляционная установка ВУ-5	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из аккумуляторной	г. Серебрянск, ПС №10	Имеется
46	Вентиляционная установка ВУ-1	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха от сварочного цеха	г. Семей, Каржаубайұлы 243/А	Имеется
47	Вентиляционная установка ВУ-2	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из аккумуляторной		
48	Вентиляционная установка ВУ-3	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из вулканизаторного цеха		
49	Вентиляционная установка ВУ-3	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из бокса автомобильной техники №4		
50	Вентиляционная установка ВУ-5	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из бокса автомобильной техники №4		
51	Вентиляционная установка ВУ-6	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха от сварочного поста	г. Семей, Герцена, 3А	Имеется
52	Вентиляционная установка ВУ-7	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из бытовых помещений		
53	Вентиляционная установка	Вытяжная-удаление загрязненного воздуха из гаражного бокса	г.Усть-Каменогорск, Заводская, 55	Имеется

Основные требования к потенциальному поставщику услуги при заключении договора:

1. Наличие аккредитованной лаборатории.
2. Аттестат аккредитации с приложениями по области аккредитации.