

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Материалы по пожарной безопасности 29/Т.

ОГнетушитель ОУ-5 (528111105)

№ лота	Техническая характеристика
1	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОП-2 (528111107)

№ лота	Техническая характеристика
2	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОП-4 (528111108)

№ лота	Техническая характеристика
3	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГнетушитель ОУ-2 (528111109)

№ лота	Техническая характеристика
4	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3 (528111110)

№ лота	Техническая характеристика
5	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, к огнетушителю обязательно предоставить: Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом), заключение центрального исполнительного органа РК по пожарной безопасности, государственный сертификат соответствия РК.

РАСТРУБ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ (528111116)

№ лота	Техническая характеристика
6	Раструб углекислотного огнетушителя должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». Обязательно указывается тип соединительной гайки раструба с огнетушителем: с внутренней или наружной резьбой, диаметр резьбы. На раструб углекислотного огнетушителя должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и специальное заключение центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности. Раструб должен иметь выкидную трубку или шланг для присоединения к запорно-пусковому устройству огнетушителя ОУ Тип соединительной гайки с внутренней резьбой Тип соединительной гайки с наружной резьбой: M16x1,5 мм

РАСТРУБ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП (528111117)

№ лота	Техническая характеристика
7	Раструб порошкового огнетушителя должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов». Обязательно указывается тип соединительной гайки раструба с огнетушителем: с внутренней или наружной резьбой, диаметр резьбы. На раструб порошкового огнетушителя должен быть представлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и специальное заключение центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности. Тип соединительной гайки с внутренней резьбой Тип соединительной гайки с наружной резьбой: M16x1,5 мм

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ d=51 В КОМПЛЕКТЕ С 2 ГР-50 (НЕ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ) (528111123)

№ лота	Техническая характеристика
8	Рукав пожарный напорный диаметром 51 мм в комплекте с 2 ГР-50 (не прорезиненный) должен соответствовать требованиям СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов». В комплект не прорезиненного пожарного рукава входят 2 соединительные рукавные гайки диаметром 50 мм (ГР -50), навязанные специальной проволокой. Длина рукава – 20 м. Соединительные головки для пожарного оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 28352, напорный пожарный рукав должен соответствовать ГОСТ 7877. На рукав пожарный должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и специальное заключение центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности.

СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ (528111130)

№ лота	Техническая характеристика
9	Средство предназначено для защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом). Средство для обработки новых и ранее обработанных антипиреном деревянных стропил, балок, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стеллажей и других пиленных, строганных деревянных элементов и конструкций. Расчетный срок огнезащиты – не менее 5 лет. Расход состава для обеспечения огнезащитной эффективности покрытия по древесине по I группе – 600 г/м кв., по II группе – 300 г/м кв. На состав огнезащитный (средство) должен быть предоставлен государственный сертификат соответствия Республики Казахстан и техническая документация на средство огнезащиты. Состав огнезащитный (средство) должно соответствовать требованиям СТ РК 615-2001 «Составы огнезащитные по древесине и металлу для окраски и нанесения покрытий», СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1 Средства огнезащитные для древесины и материалов на её основе. Общие технические условия».

ТОПОР ПОЖАРНЫЙ (528111132)

№ лота	Техническая характеристика
10	Топор пожарный - немеханизированный пожарный ручной инструмент для проведения аварийно-спасательных работ на пожаре. Немеханизированный пожарный ручной инструмент (Топор пожарный) должен быть цельнометаллический с изолирующей рукояткой и соответствовать требованиям СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов», ГОСТ 16714 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный».

ВЕДРО ПОЖАРНОЕ КОНУСНОЕ (528111133)

№ лота	Техническая характеристика
11	Предназначено для доставки воды или песка к месту устранения пожара. Ведро пожарное изготавливается из листовой стали толщиной в пределах от 0,55 до 0,63 мм. Для жесткости в верхнюю часть ведра по периметру закатывается проволока. Внутренняя и наружная поверхность ведра окрашивается в красный цвет. Габаритные размеры, мм.: - высота с поднятой ручкой 415 - диаметр по дужке 275 - диаметр по днищу 197 Объем: 8 л. Цвет: красный.